

X = 6475500
Y = 593100

71501.002.0980
Oja

KPL211609
AHXAMK-W 3x120+35Cu 20kV kaitsetorus D=160 PL 450N
L= 97.58

Traavers: AT-10
Masstipee MP1.10
Isolaatori: 3x SF-20
Liigpingepiir: Ensto Varisil HE-S-21-NO
Välisotsamuhv: ENSTO COTW1.24.03L
14.03.2022 Teet Lehes

Maandusvarras
3x Ø80 1500mm

1 Z=84.53/h=0.60
2 Z=84.48/h=0.70
3 Z=84.50/h=0.75

17 Z=85.74/h=0.60
16 Z=85.49/h=0.85
15 Z=85.46/h=1.05
14 Z=85.31/h=1.25
13 Z=85.72/h=0.90

12 Z=85.16/h=1.05

11 Z=84.80/h=1.05

10 Z=84.60/h=1.05

9 Z=84.47/h=1.10

8 Z=84.23/h=1.10

7 Z=84.04/h=1.05

6 Z=84.20/h=1.10

5 Z=84.47/h=0.85

4 Z=84.55/h=0.75

71501.001.0730
4,9 lma vere - Karksi-Nuia tee

N

MÄRKUSED:

Kõrgused EH2000 süsteemis

Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Ehitaja/tellija Terasteenus OÜ.

Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 02.05.2022a (kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 7664T			Objekt: Viljandi maakond, Viljandi vald, Tobraselja küla. Oja kinnistul keskpinge õhuliini asendamine maakaabelliiniga				koostatud: 02.05.2022
Objekti aadress			Mõõtkava 1:500	Leht 1	Lehti 1	fail: 7664T-1 Oja mü KP el	
Koostas	M.Sepp		Joonis: Elektrierajatis teostusjoonis				
Mõõdistas	G.Raudsepp						



Kirjanurk

EEG000316; 686 MA-k
TEL003987

Hiievalja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +37257503312