



PUURIMISPROTOKOLL

NR. 142 - 2011

29.11.2011

Tellija: AS Viiratsi Veevärk
 Peatöövõtja: AS Merko Infra
 Alltöövõtja: AS Merko Infra
 Objekt: Uusna torustikud
 Lõik: Veetoru sõlmest V1-2 Viljandi suunas

Töö teostamiseks kasutati horisontaalset suundpuurimisagregaati
 VERMEER NAVIGATOR D36X50

Lokatsioonisüsteemina kasutati süsteemi DIGITRAK ECLIPSE koos musta sondiga

Pilootpuurimise pikkus: 209m
 Pilootkanali laienduste arv: 1x
 Laiendaja diameeter: 200mm
 Sissetõmmatud toru pikkus: 200m
 Sissetõmmatud toru andmed: SDR17

De90

Puurvarda jrk.nr.	Kaugus (m)	Kaldenurk	Sügavus(m)
		(%)	
1.	3	-24,6	0,48
2.	6	-25,1	1,11*
3.	9	-16,2	1,66
4.	12	-2,6	2,00
5.	15	0,9	2,07
6.	18	0,9	2,06
7.	21	0,5	2,00
8.	24	-3	1,98
9.	27	-3,6	2,00
10.	30	-1,2	2,01
11.	33	1,1	1,96
12.	36	4,4	1,87
13.	39	0	1,86
14.	42	-0,8	1,90
15.	45	-2,6	1,91
16.	48	0,8	1,89
17.	51	-0,5	1,86
18.	54	0,5	1,84
19.	57	-0,4	1,87
20.	60	-3,7	1,90
21.	63	-0,9	1,91
22.	66	0,5	1,94
23.	69	0,5	1,90
24.	72	-2,5	1,85
25.	75	-3,9	1,85
26.	78	-1,1	1,86
27.	81	-0,1	1,87
28.	84	-0,8	1,86
29.	87	-1,1	1,89
30.	90	-1,2	1,92

AS MERKO INFRA

Tel: +372 6 805 105

Järvevana tee 9G, Tallinn
 11314, Estonia

e-mail: merko@merko.ee



Faks: +372 6 805 106

31.	93	-1,1	1,93
32.	96	-2,6	1,97
33.	99	-1,2	2,00
34.	102	-2,7	2,06
35.	105	-3,1	2,16
36.	108	3,4	2,23
37.	111	4,7	2,15
38.	114	2,8	2,00
39.	117	2,8	1,87
40.	120	0,4	1,80
41.	123	-8,9	1,89
42.	126	-8,2	2,09
43.	129	1,5	2,23
44.	132	2,6	2,19
45.	135	2,8	2,12
46.	138	-0,7	2,05
47.	141	1,2	1,95
48.	144	3,7	1,89
49.	147	0	1,84
50.	150	-5,9	1,86
51.	153	-6,8	1,96
52.	156	-6,8	2,10
53.	159	-13,5	2,21
54.	162	-10,6	2,32
55.	165	-2,9	2,50
56.	168	4,9	2,57
57.	171	7,2	2,42
58.	174	2,8	2,16
59.	177	-1,2	2,04
60.	180	0	2,05
61.	183	-3,3	2,05
62.	186	-4,1	2,05
63.	189	-6,1	2,08
64.	192	-7,1	2,11
65.	195	7,4	2,06
66.	198	3,2	1,95
67.	201	4,1	1,85
68.	204	11,6	1,63
69.	207	22,1	1,11*
70.	210		

* ühenduskoht


Operaator:
Lokaatoril:

Ü.Järva
A.Aren

Töö koostas:

Töödejuhataja:

E. Sale



Eclipse Datalog Drill Report

Project: Veetoru sõlmest V1-2
Address: Viljandi suunas
90mm 200m

Customer:
Address:

Contractor:
Address:

Contact:
Phone:

Contact:
Phone:

Date: Nov, 29, 2011
Time:

Eclipse S/N: 3777

