



1. Ehitusettevõtja	EHITUSTÖÖDE PÄEVIK	Nr. 4
AS Merko Infra		2. Kuupäev: 1.12.2011
3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr. Viiratsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, asukohaga Uusna küla		

4. ILMASTIK	Kellaaeg Temperatuur	12:00 +5°C	Tugev tuul	Kuiv X	Vihm	Lörts	Lumi
5. TÖÖJÕUD (Töödejuhid, ehitustöölised, abitöölised, eriehitustöölised ja nende arv)	Töödejuht		1				
	Ehitustöölised		3				
	Roomik-ekskavaatori juht		1				
	Kopp-laaduri juht		2				
	Autojuht		1				
6. MEHCHANIS-MID OBJEKTIL	KOBELCO 200S; CASE 695R x2; kallur; meeskonna auto; 0,5T vibroplaat						
7. TEHTAVAD TÖÖD, OLUKORD OBJEKTIL	Paigaldatud De90 PE-joogiveetorustik lahtise kaevikuga Uusna-Kogumi kinnistul alates riigimaanteest nr.24144 kuni külama ja põlveni (kogu pikkusega 100jm). Paigaldatud sõlm V1-1, perspektiivne maakraan MK-17 ja De90 90° elektrikeevispõlv ja – muhv PE-joogiveetorustikule kinnistul Hakk.						
ALLTÖÖVÕTJAD	Movlid OÜ; RTM ja KO OÜ						
8. TELLITUD MATERJALID, SEADMED, JOONISED	---						
9. VASTU VÕETUD MATERJALID	---						
10. MUUD MÄRKUSED JA ASJAOLUD. (saadud ja antud juhised, ilmas-tikutingimuste ja segavate asjaolude mõju, load, side ametiasutustega jm.)	---						
11. KONTROLL AMETIISIKUD, PROJEKTEERIJAD, MUUD	---						
12. AMETNIKE, TELLIJAD (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE JUHISED	---						
13. KOOSTATUD AKTID JA DOKUM.	---						
14. ALLKIRJAD NIMED	ETTEVÕTTE ESINDAJA (vastutav töödejuht)			TELLIJAD (OMANIKU) / OMANIKU JÄRELVALVE			
	 Juri Sušetski			 Jaanu Mühlberg			
Koostatud vastavuses nõuetega ehitamise dokumenteerimise ja säilitamise kohta. (Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrus 27.12.2002, nr 71)							