

	KAETUD TÖÖDE AKT nr 153-1	07.08.2015
--	---------------------------	------------

Ehitise nimetus ja asukoht: **Looduse tee tänavavalgustus, Vana-Võidu küla, Viljandi vald , Viljandimaa**

Kaetud tööde ülevaatusse teostajad:

Töövõtja esindaja:	Aavo Kivisild
Alltöövõtja esindaja:	
Tellija/järelvalve esindaja:	Heino Lapp
Projekteerija esindaja:	
Ekspert / Spetsialist / Ametiisik:	

Ülevaatusse teostajate poolt koostati akt alljärgnevas:

Ülevaatusseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: Maleva aj ja kordusmaandused		
Tööde projekteerija:	Iffel Energia OÜ	
Projekti / jooniste numbrid:	E15182	
Kasutatud materjalid / seadmed / jne:	,Cu 25, vasetatud terasvardad SGA 16 L=4,2m	
Tööde alustamise kuupäev:	04.08.2015	Tööde lõpetamise kuupäev: 07.08.2015
Muud märkused (andmed siseinstallatsiooni, pot. ühtlustusjuhtide, maanduspaigaldise jne kohta): Mastidele V4 ja V9 teostatud korduvmaandus 1 elektroodilga L=4,2 m		
nende tööde vastuvõtu nõuetele (nimetused):	Võrgustandard	
Lubatud järgnevate tööde tegemine:	Kaevise sulgemine	
Allkirjad:		
Töövõtja	Alltöövõtja	Tellija / järelvalve
Projekteerija	Ekspert / Spetsialist / Ametiisik	
Akti lisad: (joonised, fotod, vms) teostus digialusel		

	KAETUD TÖÖDE AKT nr 153-2	07.08.2015
--	---------------------------	------------

Ehitise nimetus ja asukoht: **Looduse tee tänavavalgustus, Vana-Võidu küla, Viljandi vald , Viljandimaa**

Kaetud tööde ülevaatusse teostajad:

Töövõtja esindaja:	Aavo Kivisild
Alltöövõtja esindaja:	
Tellijajärevalve esindaja:	Heino Lapp
Projekteerija esindaja:	
Ekspert / Spetsialist / Ametiisik:	

Ülevaatusse teostajate poolt koostati akt alljärgnevas: 0,4kV kaabel

Ülevaatusesks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd: Looduse tee olemasolevast valgustusmastist kuni V9 vaheline vaheline maakaabelliin		
Tööde projekteerija:	Iffel Energia OÜ	
Projekti / jooniste numbrid:	E15182	
Kasutatud materjalid / seadmed / jne: Kaabel AXMK 4g25 L=305m, PVC toru D=50		
Tööde alustamise kuupäev:	06.06.2015	Tööde lõpetamise kuupäev: 02..07.2015
Muud märkused (andmed siseinstallatsiooni, pot. ühtlustusjuhtide, maanduspaigaldise jne kohta): Kaabel paigaldatud pinnasesse ca 0,7-1 m sügavusele ja tähistatud kogu ulatuses pinnasesse paigaldatud märkelindiga. Kaabel paigaldatud teede all A-klassi kaitsetorusse D=50.Kaabel tähistatud 0,3m kaugusel signaallindiga . Kaabli paiknemine looduses kantud teostusjoonisele.		
Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja –eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele (nimetused): Võrgustandard		
Lubatud järgnevate tööde tegemine:		Kaevise sulgemine
Allkirjad:		
Töövõtja	Alltöövõtja	Tellija / järelvalve
Projekteerija	Ekspert / Spetsialist / Ametiisik	
Akti lisad: (joonised, fotod, vms) teostus digialusel		