

## PROJEKTI KOOSKÖLASTUS

Kooskõlastuse nr 0870331651  
Kooskõlastuse kuupäev 05.04.2021

### KOOSKÖLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10845129  
Ettevõtte nimi INFRAGATE EESTI AS  
Kontakisik TEA TÕNTS  
Objekti aadress Sakala tn 1, Viiratsi alevik, Viljandi vald, Viljandi maakond  
Töö number VI47/91-20, 07820-EL  
Töö sisu Tänavate, torustike ja TV rek  
Etapp Põhiprojekt

### KOOSKÖLASTATUD TINGIMUSTEL

\* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

\* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

\* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

\* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

\* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

\* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

- \* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.
- \* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud.
- \* Kaablid paigaldada normidekohasele sügavusele planeeritavast maapinnast.
- \* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise eest.
- \* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.
- \* Arvestada perspektiivsete Elektrilevi OÜ kaablite paigaldamisega.
- \* Olemasolevad kaablid kaitsta.
- \* Võrgu ümberehitamiseks kliendi soovil sõlmida Elektrilevi OÜ-ga lisateenuse leping projekteerimiseks ja tööde teostamiseks.
- \* Pidada kinni vahekaugustest maakaabli või õhuliinini vastavalt normidele.
- \* Kui nõutud tingimusi pole võimalik saavutada tuleb Elektrilevi OÜ esindajaga kokku leppida kohapeal kaablite ümberpaigutamise ning selleks vajalike tööde mahud.
- \* Kaablite asukohad võivad erineda geoloogilisel märgitust. Arvestada Elektrileviga ühistöödega. Õhuliin likvideerida enne tänavatel töid. Allkirjastatud digitaalselt.

#### KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Enn Truuts  
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja