

TEHNORAJATISE PROJEKTEERIMISE TEHNILISED TINGIMUSED nr. **TK20-64TT**
Käesolevaga väljastame Teile tehnilised tingimused „SAKALA TÄNAVA PÕHIPROJEKT“ projekti koostamiseks.

- ADVEN EESTI AS, edaspidi nimetatud **Võrguettevõtja**;
- Viljandi Vallavalitsus, edaspidi nimetatud **Tellij**;
- Kaugküttevõrku ja selle kaitsevööndi ala nimetatakse edaspidi koos **Kaitseala**;
- Projekteeritud sõidu-, kõnniteed ja parklad, edaspidi nimetatud **Tee**;
- Elektri ja valgustuse kaablid, edaspidi nimetatud koos **Kaablid**;
- Kõik tehnorajatised, v.a.- kaugküttevõrk, Tee ja Kaablid nimetatakse edaspidi koos **Kommunikatsioonid**.

1. Kaugküttetorustiku tehnilised andmed:

- 1.1. Olemasolev liivapadja sees eelisoleeritud kaugküttetorustik (Lisa 1)
- 1.2. Soojuskandja maksimaalne temperatuur ja rõhk vastavalt $T_{\max} = 95^{\circ}\text{C}$ ja $P_{\max} = 6,0$ bar.

2. Projekteerimise nõuded:

- 2.1. Projekt vormistada Võrguettevõtja poolt kooskõlastatud geoalusel.
- 2.2. Projekteerimisel järgida 11.02.2015.a. Ehitusseadustiku §70 Ehitise kaitsevöönd ja §75 Surveseadme kaitsevöönd ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015.a. määruse nr. 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded" §11 sätestatut.
- 2.3. Tee projekteerimisel Kaitsealas peab kaugküttevõrgu toru sügavuseks (vahemaa Tee pinnast kuni kaugküttevõrgu isolatsiooni välispinnani) jääma vähemalt 0,6 meetrit.
- 2.4. Tee projekteerimisel säilitada kaugküttevõrgu kaevude olemasolevad asukohad. Kaevuluugid projekteerida uue Tee tasapinnale.
- 2.5. Liikluskorralduse vahendid ja muud rajatised (näiteks välisvalgustuse mastid, aiapostid jne) projekteerida kaugküttetorustiku välispinnast vähemalt 2 m kaugusele (teljest 2,5 m).
- 2.6. Kõrghaljastust ja põõsaid projekteerida väljaspoole Kaitseala.
- 2.7. Paralleelse paigutuse korral peab Kommunikatsioonide ja Kaablite vahekaugus kaugküttevõrgu välispinnast ja kaevude korpustest olema vähemalt 1 m.
- 2.8. Ristumisel Kaitsealaga projekteerida Kaablid ja Kommunikatsioonid hülssi pikkusega, mis on võrdne vähemalt Kaitseala laiusega, järgides p.2.2. nõudeid:
 - 2.8.1. Kaablid - Kaugküttevõrgu peale;
 - 2.8.2. Kommunikatsioonid - Kaugküttevõrgu alla.
- 2.9. Projekteerijal esitada Võrguettevõtjale kooskõlastamiseks tööprojekt digitaalselt .dwg formaadis koos seletuskirjaga.

2.10. Projektis näidata:

2.10.1. projekteeritud Teede kõrgusmärgid;

2.10.2. kaugküttevõrk Teede ristlõikes;

2.10.3. Kommunikatsioonide asendiplaan ja pikiprofiilid;

2.11. Käesolevad tehnilised tingimused lisada projektile;

3. Võrguettevõtja esindajate kontaktandmed

3.1. Projekti kooskõlastamine, Kaitseala kohta täiendava info väljastamine: Irina Starõh (telefon 66 78 667, e-mail: Irina.Staryh@adven.com);

Tehniliste tingimuste kehtivusaeg on üks aasta väljastamise kuupäevast.

Lisa 1 – Tehnika tn teostus

/allkirjastatud digitaalselt/

Kasper Valliste
võrguinsener