

- Projekteeritud 0,4 kV tänavavalgustuskaabel
- Projekteeritud valgustusmasti (H=10m, L- konsool, 2,5m) asukoht koos tänavavalgustiga (Philips BGP623 40xLED-HB/NW, PSR DDF3 QFR1 94W, 4000K, I klass)
- Projekteeritud valgustusmasti (H=6m, ilma konsoolita) asukoht koos ülekäigurajavalgustiga (Luma MINI Cool White 30LED 70W)
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Paigaldatav tõmmits
- Likvideeritav/demonteeritav objekt

1. Paigaldatav välisalgustuse toitekaablid AXPX 4G16mm2 kaista kaablikaitsetoruga trassi terves ulatuses. Teede ja sisseõiduteede alla jäävad valgustuskaablid kaista kaevikus A-klassi kaablikaitsetoruga (750N), ülejäänud trassi ulatuses kasutada B-klassi toru (450N).

3. Valgustustid ühendada toiteliinile vaheldumisi, tagades sellega faaside ühtlase kooremamise.

